

Info omkring Legionella 2025:

2025: Bekendtgørelse om indberetning af Legionellaprøver og -foranstaltninger

Link nedenfor:

<https://www.sbst.dk/byggeri/legionella/faq-om-indberetning>

Fra 1. januar 2025 skal der udføres Legionella kontrol på udpegede ejendomme én gang i perioden 2025-2027 og derefter én gang hvert tredje år. Disse prioriterede ejendomme er primært ældreboliger, plejehjem og sygehuse, men kommunalbestyrelsen kan udpege flere bygninger til kontrol fra 2025. Formålet er at forebygge Legionella smitte i brugsvand.

Hvad er nyt i 2025?

- **Obligatorisk kontrol:** Legionellakontrol bliver obligatorisk på flere ejendomme end tidligere.
- **Tidsperiode:** Kontrollen skal gennemføres inden for en treårig periode (2025-2027) og derefter gentages hvert tredje år.
- **Grænseværdi:** Den nye grænseværdi på 1000 CFU/liter er en skærpelse i forhold til tidligere regler på 10.000 CFU/liter og er vigtig at overholde for at minimere risikoen for Legionella smitte.
- **Kommunal udpegning:** Kommunalbestyrelsen kan udpege yderligere bygninger til kontrol, udover de primært prioriterede ejendomme.

Hvad er baggrunden for reglerne?

- Legionella er bakterier, der kan forårsage legionærsygdom, en alvorlig lungebetændelse.
- Bakterierne trives i lunkent, stillestående vand, ofte i varmtvandssystemer.
- Formålet med kontrol er at identificere og afhjælpe eventuelle problemer med Legionella vækst i brugsvand.

Hvad skal man gøre?

- **Ejendomsejere og ansvarlige for ejendomme:**

Tjek om din ejendom er omfattet af de nye regler og følg vejledningen fra de relevante myndigheder.

- **Vandprøver:**

Hvis din ejendom er omfattet, skal du sørge for at få udtaget vandprøver af et akkrediteret laboratorium.

- **Afhjælpende foranstaltninger:**

Hvis Legionella testen viser for høje værdier, skal der iværksættes afhjælpende foranstaltninger.

Generelle råd:

- Hold temperaturen i varmtvandssystemet over 55°C for at hæmme bakterievækst.
- Sørg for regelmæssig gennemstrømning af vandet i installationerne, især i sjældent brugte tappesteder.